

№ 599903

ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ДЗ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Регестрі за №
Зареєстрований в Регестрі

UA1.016.0103864-08

Термін дії з **09 липня 2008** до **08 липня 2013**
Срок действия с

Продукція
Продукция

Компоненти системи газового пожежогасіння EI-CLADON з використанням хладонів (HCFC 125, HFC 227ea), у складі згідно з додатком

8424

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям

пп. 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.5.2, 4.1.5.5, 4.1.4.1 ДСТУ 4095-2002;
пп. 4.1.1.2, 4.1.5.1 ДСТУ 4240:2003

Виробник продукції
Изготовитель продукции

Фірма 'Eusebi Impianti s.r.l.' (Італія),
адреса: Via Mario Natalucci 6, Ancona, Italy

Сертифікат видано
Сертификат выдан

Фірма 'Eusebi Impianti s.r.l.' (Італія),
адреса: Via Mario Natalucci 6, Ancona, Italy

Додаткова інформація
Дополнительная информация

Компоненти системи газового пожежогасіння EI-CLADON, що виробляється серійно з 09.07.2008 до 08.07.2013. Здійснюється технічний нагляд за стабільністю показників сертифікованої продукції 3 (три) рази протягом дії сертифікату відповідності

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации

Державний центр сертифікації МНС України,
04212, м. Київ, вул. Малиновського, 6
(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 26.01.08)
т.(044) 461-91-31, www.ukrfiresert.kiev.ua

На підставі
На основании

Протокол випробувань від 25.04.2008 № 23/НЛПБ-2008 ВЛ ТОВ 'Незалежна лабораторія пожежної безпеки' (атестат акредитації від 10.12.2002 № UA 6.001.Н.840 терміном дії до 21.02.2009). Звіт з перевірки та оцінки системи управління якістю від 11.02.2008 № 63 на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001-2001 Державного центру сертифікації МНС України. Акт ідентифікації Державного центру сертифікації МНС України від 06.02.2008 № 4852с6-07

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



[Handwritten signature]

В.І. Приймаченко

ініціал, прізвище

Читальність сертифіката відповідності можна перевірити в Регестрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-55-76

КОПІЯ ВІРНА

№ 251879

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГВ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідчення про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.016.0103864-08

Перелік компонентів системи газового пожежогасіння
EI-CLADON з використанням хладонів (HCFC 125, HFC 227ea),
виробництва фірми «Eusebi Impianti s.r.l.» (Італія)

09 липня 2008

Назва компонента	Тип газу (CO ₂ ; IG-100; IG-541; IG-35; IG-01; HFC 236fa; HFC 23; HFC 227ea; HCFC 125; HCFC124; HCFC Blend A; FC-3-1-10; FC-2-1-8; CF ₃)	
1. Батарейне обладнання та комплекти модулів		
1.1 Модуль у складі:		
1.1.1 Балон		
тип	ВО 04091220 (200 bar, 14l) з сифонною трубою CATUBOMZ45	HFC 227ea, HCFC 125
тип	ВО 04122210 (200 bar, 30l) з сифонною трубою CATUBOMZ45	HFC 227ea, HCFC 125
тип	ВО 04153220 (200 bar, 60l) з сифонною трубою CATUBOMZ45	HFC 227ea, HCFC 125
тип	ВО 04183220 (200 bar, 75l) з сифонною трубою CATUBOMZ45	HFC 227ea, HCFC 125
тип	VOFABEMU90 (200 bar, 100l) з сифонною трубою CATUBOMZ45	HFC 227ea, HCFC 125
тип	ВО 04243120 (200 bar, 125l) з сифонною трубою CATUBOMZ45	HFC 227ea, HCFC 125
1.1.2 Запірно-пусковий пристрій		
тип	VAVANAMP 10/11/13	HFC 227ea, HCFC 125
1.2 З'єднувальний елемент (шланг)		
тип	IDCD905018 (1 1/2", 90°)	HFC 227ea, HCFC 125
1.3 Пристрої контролю втрати ГВР:		
1.3.1 Манометри (реле тиску)		
тип	VAMANOME 20	
тип	VAMANOME 03	
1.4 Зворотній клапан		
тип	MMVALVOL04	HFC 227ea, HCFC 125
тип	VAVARIHA02	HFC 227ea, HCFC 125
1.5 Пускові пристрої		
1.5.1 Механічні		
тип	Важіль пуску VACACOMA08 з шківом VACARRUC01 для дистанційного задіявання	
1.5.2 Електричні		
тип	Привод VACOAUEL04	
1.5.3 Пневматичні		
тип	Пусковий пристрій VATESTIN02/MMTESTIN02 з балоном XXXXB00301, вентилем VAVAAZMA05, випускним клапаном VAVALSFI01, редуктором тиску AR10000000, гнучкою з'єднувальною трубою VACONGOM02/03 та пневматичним розгалужувачем MMINTERC01, коліном-MMRATEMM02, трійником-MMATATMM03 та піпелем MMRANIZI02	
Інші елементи що входять до складу батарейного обладнання та комплектів модулів*:		
Назва	Призначення елементів	Тип
Запобіжний клапан	Зняття надлишкового тиску	AR02012000
Сигналізатор тиску	Сигналізування появи тиску в трубопроводі	AR09000000
Сигналізатор тиску	Сигналізування появи тиску в трубопроводі	MMPRESSO02
Колектор	Транспортування ГВР	XXXXCO1003
2. Насадки		
тип	IDUGOTCR 04/05/06/08	HFC 227ea, HCFC 125
тип	ED 30400001-6 (360°)	HCFC 125
тип	ED 30400007-12 (180°)	HCFC 125
3. Розподільчий пристрій		
тип	VAVALSMI 04/05/14/16	HFC 227ea, HCFC 125
Додаткові елементи які призначено для використання з системою газового пожежогасіння EI-CLADON :		
Назва	Призначення елементів	Тип
Програма розрахунку	Розрахунок системи газового пожежогасіння та проектної кількості ГВР	GEN 3.02 AgentCalc for HFC-227ea, Naf S 125 FlowCalc EUS3.72

* Комплектація іншими елементами, які не вказані в цьому переліку, дозволяється якщо на них немає чинних ДСТУ та/або їх застосування не впливає на показники тривалості вилучення ГВР, тривалості задіявання, функціонування та безпеку обладнання

Керівник органу з сертифікації

Головний інженер з сертифікації

В.І. Приймаченко

ініціали, прізвище



КОПІЯ ВІРНА