

№ 600122

ДЕРЖАВНИЙ КОМПЕТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ДЗ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.016.0109754-08

Зареєстровано в Реєстрі за №
Зареєстрований в Реєстрі

Термін дії з **18 липня 2008** до **08 липня 2013**
Срок действия с

Продукція **Компоненти системи газового пожежогасіння EI-CO₂-HP високого тиску**
Продукция **з використанням діоксиду вуглецю (CO₂) у складі згідно з Додатком**

8424

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям

пп. 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.5.2, 4.1.5.5, 4.1.4.1 ДСТУ 4095-2002; пп. 4.1.1.2,
4.1.5.1 ДСТУ 4240:2003; п. 4.5 ДСТУ 4469-7:2005

Виробник продукції
Изготовитель продукции

Фірма 'Eusebi Impianti s.r.l.' (Італія),
адреса: Via Mario Natalucci 6, Ancona, Italy

Сертифікат видано
Сертификат выдан

Фірма 'Eusebi Impianti s.r.l.' (Італія),
адреса: Via Mario Natalucci 6, Ancona, Italy

Додаткова інформація
Дополнительная информация

Компоненти системи газового пожежогасіння EI-CO₂-HP високого тиску, що виробляються серійно з 18.07.2008 до 08.07.2013. Здійснюється технічний нагляд за стабільністю показників сертифікованої продукції 3 (три) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации

Державний центр сертифікації МНС України,
04212, м. Київ, вул. Малиновського, 6
(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 26.01.08)
т. (044) 461-91-31, www.ukrfiresert.kiev.ua

На підставі
На основании

Протокол випробувань від 04.06.2008 № 30/НЛПБ-2008 ВЛ ТОВ 'Незалежна лабораторія пожежної безпеки' (атестат акредитації від 10.12.2008 № UA 6.001.H.840 терміном дії до 21.02.2009). Звіт з перевірки та оцінки системи управління якістю від 11.02.2008 № 63 на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001-2001 Державного центру сертифікації МНС України. Акт ідентифікації Державного центру сертифікації МНС України від 06.12.2008 № 4856с6-07

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

підпис

В.І. Приймаченко

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

КОПІЯ ВІРНА

№ 251908

ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідчення про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.016.0109754-08

18 липня 2008

Перелік компонентів системи газового пожежогасіння EI-CO₂-HP високого тиску з використанням діоксиду вуглецю (CO₂) виробництва фірми 'Eusebi Impianti s.r.l.' (Італія)

Назва компонента		Тип газу (CO ₂ ; IG-100; IG-541; IG-65; IG-01; HFC 236fa; HFC 23; HFC 227ea; HCFC 125; HCFC124; HCFC Blend A; FC-3-1-10; FC-2-1-8; CF ₃)
1. Батарейне обладнання та комплекти модулів		
1.1 Модуль у складі:		
1.1.1 Балон		
тип	BO01131220 (40 l) із сифонною трубкою VATUPESE 68	CO ₂
тип	BO01152220 (60 l) із сифонною трубкою VATUPESE 68	CO ₂
тип	BO01282220 (67.5 l) із сифонною трубкою VATUPESE 68	CO ₂
тип	BO01212220 (100 l) із сифонною трубкою VATUPESE 68	CO ₂
1.1.2 Запірно-пусковий пристрій		
тип	VAVACO000(5/6)	CO ₂
1.2 З'єднувальний елемент (шланг)		
тип	IDCO50FWXX	CO ₂
1.3 Пристрої контролю втрати ГВР:		
1.3.1 Манометри (реле тиску)		
тип	*	
1.3.2 Зважувальні пристрої		
тип	Зважувальний пристрій CASISPESXX з пристроєм контролю положення ELSSENSOR01	
1.3.3 Індикатор рівня рідини		
тип	*	
1.4 Зворотний клапан		
тип	VAVARICO07	CO ₂
1.5 Пускові пристрої		
1.5.1 Механічні		
тип	Важіль пуску VACACOMA08 зі шківом VACARRUC01 для дистанційного задіявання та ручна/пневматична головка VATESTIN01	
1.5.2 Електричні		
тип	Привод VACOAUEL04	
1.5.3 Пневматичні		
тип	пневматичний розгалужувач MMINTERC01, випускний клапан VAVALSFI01, гнучка з'єднувальна трубка VACONGOM30, зворотний клапан MMVALVOL04	
Інші елементи, що входять до складу батарейного обладнання та комплектів модулів*:		
Назва	Призначення компонента	Тип
Запобіжний клапан	Зняття надлишкового тиску 150bar	VAVALSICXX
Сигналізатор тиску	Сигналізування появи тиску в трубопроводі	AR09000000
Колектор	Транспортування ГВР	CAC0Z10808
Латунна заглушка	Заглушка виходів	MMTAPOTT03
2. Насадки		
тип	IDCONOSE02 N XX	CO ₂
3. Розподільчий пристрій		
тип	VAVALSMI04/05/14/16	CO ₂
Додаткові компоненти, які призначено для використання із системою газового пожежогасіння EI-CO ₂ -HP*:		
Назва	Призначення компонента	Тип
Програма розрахунку	Розрахунок системи газового пожежогасіння та кількості ГВР	COOSA 3.6.0 Computer Program © 1991-2007 License № K7090692

* Комплектація іншими елементами, які не вказані в цьому переліку, дозволяється, якщо на них немає чинних ДСТУ та/або їх застосування не впливає на показники тривалості випуску ГВР, тривалості задіявання, функціонування та безпеку обладнання.

Керівник органу з сертифікації
Резидентність органу на сертифікації

М.П.

В.І. Приймаченко

Ініціали, прізвище

КОПІЯ ВІРНА