

№ 600112

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ДЗ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № **UA1.016.0109752-08**  
Зареєстрований в Реєстрі

Термін дії з **18 липня 2008** до **08 липня 2013**  
Срок дієвості

Продукція **Компоненти системи автоматичного пожежогасіння тонкорозпиленою водою EI FOG Water Mist з балонами у складі згідно з Додатком** **8424**  
Продукция код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД  
код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам **п. 1.2 ДБН В.2.5-13-98 та технічному опису виробника щодо тривалості приведення системи в дію, тривалості подавання вогнегасної речовини, вогнегасної здатності, тиску спрацювання запобіжних пристроїв**  
Соответствует требованиям

Виробник продукції **Фірма 'Eusebi Impianti s.r.l.' (Італія),**  
Исполнитель продукции **адреса: Via Mario Natalucci 6, Ancona, Italy**

Сертифікат видано **Фірма 'Eusebi Impianti s.r.l.' (Італія),**  
Сертификат выдан **адреса: Via Mario Natalucci 6, Ancona, Italy**

Додаткова інформація **Компоненти системи автоматичного пожежогасіння тонкорозпиленою водою EI FOG Water Mist з балонами, що виробляються серійно з 18.07.2008 до 08.07.2013. Здійснюється технічний нагляд за стабільністю показників сертифікованої продукції 3 (три) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності**  
Дополнительная информация

Сертифікат видано органом з сертифікації **Державний центр сертифікації МНС України, 04212, м. Київ, вул. Малиновського, 6 (свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 26.01.08) т. (044) 461-91-31, www.ukrfiresert.kiev.ua**  
Сертификат выдан органом по сертификации

На підставі **Протокол випробувань від 28.05.2008 № 28/НЛПБ-2008 ВЛ ТОВ 'Незалежна лабораторія пожежної безпеки' (атестат акредитації від 10.12.2008 № UA 6.001.H.840 терміном дії до 21.02.2009). Звіт з перевірки та оцінки системи управління якістю від 11.02.2008 № 63 на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001-2001 Державного центру сертифікації МНС України. Акт ідентифікації Державного центру сертифікації МНС України від 06.02.2008 № 4853с6-07**  
На основании

Керівник органу з сертифікації  
Руководитель органа по сертификации

М.П.

підпис

**В.І. Приймаченко**  
ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-33-76

КОПІЯ ВІРНА

№ 251896

ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

# ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідчення про визнання  
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.016.0109752-08

18 липня 2008

Перелік компонентів системи автоматичного пожежогасіння тонкорозпиленою водою EI FOG Water Mist з балонами виробництва фірми 'Eusebi Impianti s.r.l.' (Італія)

№ з/п	Назва компонента
1	Балони сталеві високого тиску (200 бар):
1.1	для води ємністю 80 л та 140 л типу BO07192220, BO07262223
1.2	для стисненого газу ємністю 80 л та 140 л типу BO02192220, BO02262223
2	Запірно-пускові пристрої:
2.1	для балонів з водою типу VAVALVOL06
2.2	для балонів зі стисненим азотом із запобіжною мембраною, індикатором тиску типу AR07002000, AR07002200
3	Пускові пристрої:
3.1	Механічні: Важіль пуску VACACOMA08 зі шківом VACARRUC01 для дистанційного задіявання та ручна/пневматична головка AR10001000
3.2	Електричні: Привод типу VACOAUEL04
3.3	Пневматичні: Пневматичний розгалужувач MMINTERC01, випускний клапан VAVALSFI01, гнучка з'єднувальна трубка AREV106000, з'єднувач для ЗПУ AREV106100, коліно MMRATEMM02, трійник MMADATMM03
4	Редуктор тиску (200–110) бар типу VARIDUTT40
5	Сигналізатор тиску типу VAPRESSO38
6	Сигналізатор низького тиску типу ETTRASDU01
7	Соленоїдний клапан типу VASOLENO26
8	Шарові крани (клапани) типу VA306C121G, VA309C121G
9	Соленоїдний клапан з клапаном напрямку типу WM0200(23/24/25/26)00
10	Форсунки (насадки) спеціальні типу WM2(OT/IN)000(XX), WM1(OT/IN)XXXX
11	З'єднувальні рукава високого тиску типу WM16003000
12	Зважувальний пристрій типу CASISPES05 з пристроєм контролю положення типу ELSENSOR01
13	Зворотний клапан типу WM02004000
14	Манометри типу IDMANOM(158/159)
15	Запобіжний клапан типу WM30100100
16	Датчик потоку рідини типу IDFLUSSO09
17	З'єднувальна арматура та трубопроводи
18	Програма розрахунку HASS 7.7 HASS 7.9 ліценсія № 27100692 щодо визначення проектної кількості вогнегасної речовини

Керівник органу з сертифікації  
Голова органу з сертифікації

М.П.

підпис

В.І. Приймаченко  
ініціали, прізвище

КОПІЯ ВІРНА