



№ 600117

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ З ЦИТАНЬ ТА ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ДЗ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.016.0109753-08

Зареєстровано в Реєстрі за №  
*Зареєстрований в Реєстрі*

Термін дії з **18 липня 2008** до **08 липня 2013**  
*Срок действия с*

Продукція **Компоненти системи автоматичного пожежогасіння тонкорозпиленою водою EI FOG Water Mist з резервуаром у складі згідно з Додатком**  
*Продукция*

8424

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам  
*Соответствует требованиям*

п. 1.2 ДБН В.2.5-13-98 та технічному опису виробника щодо тривалості приведення системи в дію, тривалості подавання вогнегасної речовини, вогнегасної здатності, тиску спрацювання запобіжних пристроїв

Виробник продукції **Фірма 'Eusebi Impianti s.r.l.' (Італія),**  
*Изготовитель продукции* **адреса: Via Mario Natalucci 6, Ancona, Italy**

Сертифікат видано **Фірма 'Eusebi Impianti s.r.l.' (Італія),**  
*Сертификат выдан* **адреса: Via Mario Natalucci 6, Ancona, Italy**

Додаткова інформація **Компоненти системи автоматичного пожежогасіння тонкорозпиленою водою EI FOG Water Mist з резервуаром, що виробляються серійно з 18.07.2008 до 08.07.2013. Здійснюється технічний нагляд за стабільністю показників сертифікованої продукції 3 (три) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності**  
*Дополнительная информация*

Сертифікат видано органом з сертифікації **Державний центр сертифікації МНС України, 04212, м. Київ, вул. Малиновського, 6 (свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 26.01.08) т. (044) 461-91-31, www.ukrfiresert.kiev.ua**  
*Сертификат выдан органом по сертификации*

На підставі **Протокол випробувань від 28.05.2008 № 29/НЛПБ-2008 ВЛ ТОВ 'Незалежна лабораторія пожежної безпеки' (атестат акредитації від 10.12.2008 № UA 6.001.H.840 терміном дії до 21.02.2009). Звіт з перевірки та оцінки системи управління якістю від 11.02.2008 № 63 на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001-2001 Державного центру сертифікації МНС України. Акт ідентифікації Державного центру сертифікації МНС України від 06.02.2008 № 4854с6-07**  
*На основании*

Керівник органу з сертифікації  
*Руководитель органа по сертификации*

М.П.

В.І. Приймаченко

підпис

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

**КОПІЯ ВІРНА**

№ 251902

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

# ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідчення про визнання  
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.016.0109753-08

18 липня 2008

Перелік компонентів системи автоматичного пожежогасіння тонкорозпиленою водою EI FOG Water Mist з резервуаром виробництва фірми 'Eusebi Impianti s.r.l.' (Італія)

№ з/п	Назва компонента
1	Резервуари типу AISI 304P ємністю від 500 л до 20 000 л
2	Насоси високого тиску типу WM20100XXX
3	Шарові крани (клапани) типу VA306C121G, VA309C121G
4	Регулювальні клапани типу WM40100100
5	Соленоїдний клапан з клапаном напрямку типу WM0200(23/24/25/26)00
6	Сигналізатор низького тиску типу ETTRASDU01
7	Запобіжний клапан типу WM30100100
8	Сигналізатор тиску типу VAPRESSO38
9	Форсунки (насадки) спеціальні типу WM2(OT/IN)000(XX), WM1(OT/IN)XXXXX
10	Датчик потоку рідини типу IDFLUSSO09
11	Манометри типу IDMANOM(158/159)
12	З'єднувальні рукава високого тиску типу WM16003000
13	З'єднувальна арматура та трубопроводи
14	Програма розрахунку HASS 7.7 HASS 7.9 licenese № 27100692 щодо визначення проектної кількості вогнегасної речовини

Керівник органу з сертифікації  
Рядовий орган по сертифікації

М.П.

Підпис

В.І. Приймаченко

Ініціали, прізвище

КОПІЯ ВІРНА