

№ 599899

ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ДЗ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.016.0103863-08

Зареєстровано в Реєстрі за №  
Зареєстрований в Реєстрі

Термін дії з **09 липня 2008** до **08 липня 2013**  
Срок действия с

Продукція  
Продукция

Компоненти системи газового пожежогасіння EI-INERT GAS з  
використанням інертних газів (азот IG-100, аргон IG-01, аргоніт IG-55,  
інерген IG-541), у складі згідно з Додатком

8424

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПД, ОКПД

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

пп. 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.5.2, 4.1.5.5, 4.1.4.1 ДСТУ 4095-2002; пп. 4.1.1.2, 4.1.5.1  
ДСТУ 4240:2003

Виробник продукції  
Изготовитель продукции

Фірма 'Eusebi Impianti s.r.l.' (Італія),  
адреса: Via Mario Natalucci 6, Ancona, Italy

Сертифікат видано  
Сертификат выдан

Фірма 'Eusebi Impianti s.r.l.' (Італія),  
адреса: Via Mario Natalucci 6, Ancona, Italy

Додаткова інформація  
Дополнительная информация

Компоненти системи газового пожежогасіння EI-INERT GAS, що виробляється  
серійно з 09.07.2008 до 08.07.2013. Здійснюється технічний нагляд за  
стабільністю показників сертифікованої продукції 3 (три) рази протягом дії  
сертифіката відповідності

Сертифікат видано органом з сертифікації  
Сертификат выдан органом по сертификации

Державний центр сертифікації МНС України,  
04212, м. Київ, вул. Малиновського, 6  
(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 26.01.08)  
т.(044) 461-91-31, www.ukrfiresert.kiev.ua

На підставі  
На основании

Протокол випробувань від 28.03.2008 № 15/НЛПБ-2008 ВЛ ТОВ 'Незалежна лабораторія  
пожежної безпеки' ( атестат акредитації від 10.12.2002 № UA 6.001.H.840 терміном дії  
до 21.02.2009). Звіт з перевірки та оцінки системи управління якістю від 11.02.2008 №63 на  
відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001-2001 Державного центру сертифікації МНС України.  
Акт ідентифікації Державного центру сертифікації МНС України від 06.02.2008 № 4851с6-07

Керівник органу з сертифікації  
Руководитель органа по сертификации



Підпис

**В.І. Приймаченко**  
ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна  
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО  
за тел. (044) 537-35-70

КОПІЯ ВІРНА

№ 251873

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

# ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідчення про визнання  
Придодаток к сертифікату соответствия / свидетельство о признании

UA1.016.0103863-08

09 липня 2008

Перелік компонентів системи газового пожежогасіння E-INERT GAS з використанням інертних газів (азот IG-100, аргон IG-01, аргоніт IG-55, інерген IG-541), виробництва фірми «Eusebi Impianti s.r.l.» (Італія)

Назва компоненту		Тип газу (CO <sub>2</sub> , IG-100, IG-541, IG-55, IG-01, HFC 236fa, HFC 23, HFC 227ea, HCFC 125, HCFC124, HCFC Blend A, FC-3-1-10, FC-2-1-8, CF <sub>3</sub> J)
<b>1. Батарейне обладнання та комплекти модулів</b>		
<b>1.1 Модуль, у складі:</b>		
1.1.1 Балон:		
тип	AR 01003100 (200-300bar; 80 l)	IG-100; IG-01; IG-541; IG-55
тип	AR 01004100 (200-300bar; 140 l)	IG-100; IG-01; IG-541; IG-55
тип	AR 01001100 (200bar; 40 l)	IG-100; IG-01; IG-541; IG-55
тип	AR 01002100 (200bar; 67.5 l)	IG-100; IG-01; IG-541; IG-55
1.1.2 Запірно-пусковий пристрій		
тип	VAVAAZMA 09 (300bar) з електроконтактним манометром	IG-100; IG-01; IG-541; IG-55
тип	AR07002000 (200bar) з манометром та сигналізатором тиску	IG-100; IG-01; IG-541; IG-55
тип	AR07002200 (200bar)	IG-100; IG-01; IG-541; IG-55
1.2 З'єднувальний елемент (шланг)		
тип	AR 06006000 (300bar)	IG-100; IG-01; IG-541; IG-55
тип	AR 06009000 (300bar)	IG-100; IG-01; IG-541; IG-55
тип	AR 06001000 (200bar)	IG-100; IG-01; IG-541; IG-55
тип	AR 06002000 (200bar)	IG-100; IG-01; IG-541; IG-55
1.3 Пристрої контролю втрати ГВР:		
1.3.1 Манометри (реле тиску)		
тип	*	
1.4 Зворотній клапан		
тип	AR 02004000	IG-100; IG-01; IG-541; IG-55
тип	AR 02013000 (300bar)	IG-100; IG-01; IG-541; IG-55
1.5 Пускові пристрої		
1.5.1 Механічні		
тип	Важіль пуску VACACOMA08 зі шківом VACARRUC01 для дистанційного задіявання та ручна/пневматична головка MMTESTIN01/02	
1.5.2 Електричні		
тип	Привод VACOAUELO4	
1.5.3 Пневматичні		
тип	Пневматичний розгалужувач MMINTERC01, випусковий клапан VAVALSFID01, гнучка з'єднувальна трубка AREV 106000, з'єднувач для ЗПУ AREV 106100, коліно-MMRATEMM02, трійник-MMADATMM03	
Інші елементи що входять до складу батарейного обладнання та комплектів модулів*		
Назва	Призначення елементів	Тип
Запобіжний клапан	Зняття надлишкового тиску 210bar	AR02005000
Запобіжний клапан	Зняття надлишкового тиску 350bar	AR02006200
Сигналізатор тиску	Сигналізування появи тиску в трубопроводі	AR09000000
Редуційний ніпель	Зменшення тиску до входу в колектор (для 300 bar)	VANIPOTT25
Оцінюваний колектор	Транспортування ГВР (для 200 bar)	AREV 1020(10/20/30/40/50)
Оцінюваний колектор	Транспортування ГВР (для 300 bar)	AREV 1020(11/21/31/41/51)
Різьблений редуктор з калібрувальним диском	Зниження тиску перед насадком	AREV (103100-103650)
Латунна заглушка	Заглушка виходів	MMTAROTT03
<b>2. Насадки</b>		
тип	AR (05100000/05200000/05300000/05400000/05500000/05600000)	IG-100; IG-01; IG-541; IG-55
<b>3. Розподільчий пристрій</b>		
тип	AREV (104000/104100/104200/104300)	IG-100; IG-01; IG-541; IG-55
Додаткові елементи призначено для використання з системою газового пожежогасіння E-INERT GAS®		
Назва	Призначення елементів	Тип
Програма розрахунку	Розрахунок системи газового пожежогасіння та кількості ГВР	Vdb-ver. 4.6a (1998) ser AR00803

\* Комплектація іншими елементами, від не вказані в цьому переліку, дозволяється якщо на них немає чинних ДСТУ та/або їх застосування не впливає на показники тривалості випуску ГВР, тривалості задіявання, функціонування та безпеку обладнання

Керівник органу з сертифікації  
Рухомий орган з сертифікації

В.І. Приймаченко

ініціали, прізвище



КОПІЯ ВІРНА